

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības
Iepirkuma komisijas sēdē
2015.gada 18.martā

IEPIRKUMU PROCEDŪRAS
**„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dagdas novada
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”**

NOLIKUMS

Identifikācijas Nr.DNP 2015/7

Dagda, 2015

Saturs

1. Vispārīgā informācija.....	3
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu.....	5
3. Pretendenta atlases prasības.....	5
4. Iesniedzamie dokumenti.....	5
5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji.....	7
6. Iepirkuma līgums.....	8
7. Iepirkuma komisija.....	8
8. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi.....	8
9. Pretendenta tiesības un pienākumi.....	9
10. Pielikumi.....	10

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

- 1.1. Dagdas novada pašvaldība aicina iesniegt piedāvājumu saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma un „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dagdas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikuma prasībām.
- 1.2. Nolikums būs pieejams, sākot ar 2015.gada 27.martu. Nolikumu var saņemt Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no plkst.9.00-12.00 un no plkst.13.00.-17.00 līdz 2015.gada 10.aprīļa plkst.14.00. Tālr. 6 5681434, 6 5681712, fakss: 6 5681710.
- 1.3. Nolikums pieejams bez maksas.
- 1.4. Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:
- juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana): Dagdas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja
Kristīne Murāne, tālr. 6 5681712
e-pasts: juridiska.nodala@dagda.lv
 - tehniska rakstura jautājumos: Dagdas novada pašvaldības izpilddirektors
Ivars Pauliņš, mob.29192507
e-pasts: ivars.paulins@dagda.lv
- 1.5. **Iepirkuma identifikācijas numurs**
Identifikācijas Nr. DNP 2015/7
- 1.6. **Pasūtītājs**
- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Pasūtītājs | Dagdas novada pašvaldība |
| Adrese | Alejas iela 4, Dagdas novads, LV-5674 |
| Reģistrācijas Nr. | 90000041224 |
| Tālruņa Nr. | 656 81434 |
| Faksa Nr. | 6 5681710 |
| e-pasta adrese | dome@dagda.lv |
- 1.7. **Iepirkuma priekšmets:**
CPV kods: 45000000-7.
- 1.8. **Publikācija par plānoto līgumu:**
Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu portālā www.iub.gov.lv 2015.gada 27.martā.
- 1.9. **Līguma izpildes vieta:**
Dagda, Dagdas novads.
- 1.10. **Līguma izpildes laiks:** ne vēlāk kā līdz 2015.gada 20.maijam.
- 1.11. **Piedāvājuma iesniegšanas, datums, laiks un kārtība**

1.11.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 10.aprīļa, plkst. 14.00, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, LV-5674, iesniedzot personīgi vai atsūtīt pa pastu (ierakstītas vēstules veidā). Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

1.11.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

1.11.3. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai labot tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.12. Piedāvājuma noformēšana

1.12.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogatā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- Dagdas novada pašvaldības Iepirkuma komisijai, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, LV-5674.
- pretendenta nosaukums un adrese
- atzīme: Piedāvājums iepirkuma procedūrai „**Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dagdas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā**”, identifikācijas Nr. DNP 2015/7. Neatvērt līdz 2015.gada 10.aprīļa. plkst.14.00.

1.12.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām:

1. Pretendentu atlases dokumentiem, kas minēti Nolikuma 4.1. un 4.2.punktā, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā;
2. Tehniskā piedāvājuma;
3. Finanšu piedāvājuma.

1.12.3. Pretendents sagatavo vienu piedāvājuma dokumentu kopuma oriģinālu, ievērojot nolikumā noteikto piedāvājuma sastāvu, ar skaidri salasāmu norādi „ORIGINĀLS”. Papildus tam pretendentam ir jāiesniedz 1 (viena) piedāvājuma kopija ar skaidri salasāmu norādi „KOPIJA”. Gadījumā, ja tiek konstatētas kādas neatbilstības, noteicošais būs oriģināls. Piedāvājuma oriģinālam un tā kopijai jābūt cauršūtām kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

1.12.4. Piedāvājuma oriģināls un kopija jāievieto nolikuma 1.12.1.punktā minētajā aploksnē.

1.12.5. Piedāvājuma oriģinālam un tā kopijai ir jābūt drukātām vai rakstītām ar neizdzēšamu tinti, skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.12.6. Piedāvājums jā sagatavo latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.12.7. Iesniedzot piedāvājumu Pretendentam ir tiesības visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.

1.12.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

1.12.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumu procedūrā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.12.10. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.11.2.punktā noteiktos gadījumus, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.13. Cita informācija

1.13.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un pretendentiem notiek pa pastu, telefonu, faksu, e-pastu.

1.13.2. Ieinteresētais pretendents var uzdot jautājumus par iepirkuma procedūru, iesniedzot tos rakstiskā vai elektroniskā formā (saņemot par to apstiprinājumu). Ja no ieinteresētā pretendenta ir saņemts jautājums par Nolikumu, Pasūtītājs sagatavo atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot iesniedzēju) piecu dienu laikā nosūta visiem ieinteresētajiem pretendentiem, kuri no Pasūtītāja saņēmuši nolikumu, un pretendentiem, kuri jau iesnieguši

piedāvājumus, vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā. Personām, kuras saņem nolikumu pēc informācijas sniegšanas, kopā ar nolikumu izsniedz arī informāciju par uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm.

1.13.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus nolikumā ietvertos noteikumus.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dagdas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), tehnisko projektu (dokumentāciju var saņemt pie pasūtītāja).

2.1.2. Tehniskā specifikācija satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu.

2.1.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

3. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā

3.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētie apstākļi.

3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām sniegt renovācijas darbus

3.2.1. Pretendentam ir pieejami finanšu resursi, lai nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus līguma izpildei.

3.2.2. Pretendentam pēdējo gadu laikā ir realizēts vismaz 1 (viens) līdzīga rakstura objekts.

3.2.3. Pretendents var nodrošināt tehnisko personālu, kura kvalifikācija atbilst vismaz šādām prasībām:

3.2.3.1. **elektroietaišu būvdarbu vadītājs** ir sertificēts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas jomā un iepriekšējos gados ir guvis pieredzi vismaz 1 (viena) ielu apgaismojuma objektu būvdarbu vadīšanā kā atbildīgais būvdarbu vadītājs.

3.2.4. Pretendents var nodrošināt tādu tehnisko aprīkojumu (instrumentus un tehniskās iekārtas, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam), kas atbilst tehniskajās specifikācijās noteiktajām minimālajām prasībām attiecībā uz tehnisko aprīkojumu (instrumentiem un iekārtām).

3.2.5. Pretendents izpildot līgumu spēj īstenot pasākumus vides aizsardzības prasību nodrošināšanai.

3.2.6. Pretendents spēj veikt savas vispārējās civiltiesiskās atbildības nodrošināšanu attiecībā uz darbiem par summu, kas nav mazāka par 100% no piedāvātās līgumcenas.

3.2.7. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļu.

3.3. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst Nolikuma 3.punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā apliecina pretendenta apņemšanos veikt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu Dagdas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, saskaņā ar Nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā pretendents sagatavo uz savas veidlapas atbilstoši pievienotajai formai (2.pielikums).

4.2. Pretendentu atlases dokumenti

4.2.1. Vispārēja informācija par pretendentu, iesniedzama atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (3.pielikums).

4.2.2. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, ja ir izsniegta, ja nav, tad Pasūtītājs pārbaudīs šo informāciju publiskajās datubāzēs.

4.2.3. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības būvniecības darbu veikšanai kopija vai cita dokumenta (licence, sertifikāts) kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt komercdarbību būvniecībā.

4.2.4. Pretendenta parakstīts apliecinājums par Pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu būvdarbos (pašu spēkiem) iepriekšējos trijos gados, norādot apgrozījumu katrā attiecīgajā finanšu gadā, pievienojot pretendenta 2012., 2013., 2014., gada bilances un peļņas un zaudējumu aprēķinu.

4.2.5. Informācija par pretendenta pieredzi darbu veikšanā, kas apliecina, ka pretendents šajā laikā veicis un pienācīgi pabeidzis vienu līdzīga rakstura objektu (pēc apjoma un veida). Pievienojot atsauksmes no šajā sarakstā norādītajiem Pasūtītājiem. Informācija par pretendenta pieredzi darbu veikšanā iesniedzama atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (4.pielikums).

4.2.6. Būvdarbu izpildē iesaistītā personāla saraksts, kurš iesniedzams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (5.pielikums).

4.2.7. Atbildīgo būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija, kā arī kvalifikācijas, izglītības un pieredzes apraksts. Kvalifikācijas, izglītības un pieredzes apraksts iesniedzams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (6.pielikums).

4.2.8. Pretendentam piederošo un pieejamo darbu izpildei nepieciešamo iekārtu, instrumentu un tehnikas saraksts un to apraksts (izlaiduma gads, stāvoklis utml.).

4.2.9. Apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas apņemas noslēgt līgumu par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu tam paredzētajā laukumā, kā arī līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu piegādi, pieņemšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā un ir atkritumu pārvadāšanas atļauja regulāriem atkritumu pārvadājumiem.

4.2.10. Ja darbu izpildei paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kā arī pretendenta un apakšuzņēmēja parakstīta vienošanās vai apakšuzņēmēja parakstīts apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā. Pretendentam piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts iesniedzams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (7.pielikums).

4.3. Tehniskais piedāvājums

4.3.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajām prasībām un Nolikumam pievienotajai tehniskā piedāvājuma formu (8.pielikums).

4.3.2. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši LR Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām”.

4.3.3. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj apliecinājumu par piedāvāto darbu garantijas termiņu (gados) no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

4.3.4. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirts iepirkuma līgums, pirms darbu sākšanas starp

apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu attiecībā uz būvdarbiem par summu, kas nav mazāka par 100% no piedāvātās līgumcenas. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu sākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi pasūtītājam.

4.4. Finanšu piedāvājums

4.4.1. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks veikti tehniskajai specifikācijai atbilstoši darbi. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (9.pielikums).

4.4.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

4.4.3. Finanšu piedāvājums jāgatavo atbilstoši LR Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” būvniecības koptāmes prasībām.

4.4.4. Tāmē pretendentam jāiekļauj visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu darbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām.

4.4.5. Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā. Ja darba apjoms izpildes laikā mainās, izmaiņas tiek veiktas, balstoties uz pretendenta norādītajām vienību cenām saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLĒS KRITĒRIJI

5.1. Vispārīgie noteikumi

5.1.1. Piedāvājumus izskata iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – komisija), kas izvērtē pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.

5.1.2. Nepieciešamības gadījumā pretendenta iesniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt pretendentam papildus informāciju.

5.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude

5.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma 1.12.punktā norādītajām prasībām.

5.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, komisija piedāvājumu tālāk neizskata.

5.3. Pretendentu atlase

5.3.1. Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasī.

5.3.2. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

5.3.3. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis visus nolikumā pieprasītos dokumentus.

5.3.4. Ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem neaplicina pretendenta atbilstību izvirzītajiem atlases nosacījumiem vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis informāciju, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

5.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

5.4.1. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

5.4.2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītajai tehniskai specifikācijai.

5.4.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē var tikt pieaicināts speciālists.

5.4.4. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajās specifikācijas prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

5.5. Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

5.5.1. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

5.5.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma prasībām.

5.5.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

5.5.4. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

5.5.5. Gadījumā, ja iepirkuma procedūrai tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju.

6. IEPIRKUMA LĪGUMS

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

6.2. Iepirkuma līgums tiek slēgts, ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas/

6.3. Pasūtītājs patur tiesības neslēgt līgumu, ja netiks apstiprināts projekts un piešķirts KPFI finansējums.

7. IEPIRKUMA KOMISIJA

7.1. Iepirkumu komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Publisko iepirkumu likums”.

7.2. Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties komisijas darbībā.

7.3. Piedāvājumu izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē. Protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.

7.4. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

7.5. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdes piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā 5 locekļi. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

7.6. Katrs komisijas loceklis katru piedāvājumu vērtē atsevišķi, aizpildot individuālo vērtēšanas tabulu. Komisijas locekļu aizpildītās piedāvājumu vērtēšanas tabulas apkopo vienā tabulā.

7.7. Motivētu lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem komisija pieņem balsojot.

8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Iepirkuma komisijas tiesības

8.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

8.1.2. Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām.

8.1.3. Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 1.12.punktā minētajām prasībām.

8.1.4. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumus.

8.1.5. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.

8.1.6. Izvēlēties piedāvājumu, kas atbilst visām nolikuma prasībām.

8.1.7. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

8.1.8. Pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma.

8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

8.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

8.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

8.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

8.2.4. Vērtēt pretendentes un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu.

8.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšanas, paziņot to pretendentiem.

9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

9.1. Pretendenta tiesības:

9.1.1. Pieprasīt papildu informāciju par nolikumu.

9.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un pārstāvja parakstu.

9.2. Pretendenta pienākumi:

9.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

9.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

9.2.3. Sniegt rakstiskas atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, komisijas norādītajos termiņos.

9.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

I. Pauliņš

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nosaukums	Pasūtītāja nosacījumi	Pretendenta piedāvātie parametri (60W)	Pretendenta piedāvātie parametri (80W)
<u>LED gaismekļa modelis un artikuls</u>		_nosaukums/ modelis_	_nosaukums/ modelis_
Gaismekļa dizains			
Gaismekļa krāsa	Vismaz 80% metālisks vai pelēks tonis		
Gaismekļu modeļi (ja piedāvātas vairākas jaudas) ir vienveidīgi	Jā		
Elektriskie (barošanas bloka) parametri			
LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot barošanas bloka zudumus)	60W 80W		
Gaismekļu barošanas bloka (balasta) lietderības koeficients	Ne mazāk kā 93%		
Gaismekļu barošanas bloka jaudas korekcijas koeficients	Ne mazāk kā 95%		

Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā	N/L-1,2kV; Maksimālais spriegums P/(N/L)-1,5kV uz 10ms		
Elektroizolācijas klase	III		
Strāva caur LED moduļiem	Ne vairāk kā 700mA		
Barošana blokā ienākošais spriegums	160-250V		
Fotometriskie parametri			
Gaismekļa nomināla gaismas plūsma	Ne mazāk kā 115Lm/W		
Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsmas (Lm) attiecība pret gaismekļa kopējo jaudu (ieskaitot barošanas bloka zudumus un optikas zudumus)	Ne mazāk kā 100Lm/W		
Gaismekļa kopējā izstarotā gaismas plūsma (ieskaitot barošanas bloka zudumus un optikas zudumus) (Lm)	Ne mazāk kā 6000Lm Ne mazāk kā 8000Lm	(ne mazāk kā 6000lm)	(ne mazāk kā 8000lm)
Gaismas krāsas temperatūra, K	3500-4500K		
Gaismas krāsas temperatūras diapazons visiem gaismekļiem, K	+/- 100 K		
Krāsas izšķirtspējas indekss, CRI	Ne mazāk kā 60		
Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (h, stundas)	Vairāk par 65 000 stundām		
Mehāniskie parametri			

Gaismekļa aizsardzības klase (IP)	Ne mazāk kā IP66		
Gaismekļa triecienizturības klase	Ne mazāk kā IK08		
Gaismekļa garantijas laiks	vismaz 60 mēneši		
Apkārtējās vides temperatūras diapazons, pie kura darbojas gaismeklis	No -40 līdz +50 °C		
Gaismekļa dzesēšanas sistēma	Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur metāla radiatoru		
Iespējams modernizēt gaismekļa LED un optikas plati	Jā		
Barošanas bloka izvietojums	Ārpus gaismekļa (balstā)		
Vadības sistēmas izvietojums	Ārpus gaismekļa (balstā)		
Barošanas bloka aizsardzības pakāpe	Ne mazāk kā IP66		
Vadības sistēmas aizsardzības pakāpe	Ne mazāk kā IP66		
Barošanas bloka aizsardzība pret kondensāta ietekmi	Jā		
Vadības sistēmas aizsardzības pret kondensāta ietekmi	Jā		
Gaismekļa montāžas iespējas	Vertikāla/sānu montāža; d= 40÷60mm,		

		ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/5/10/15°		
Krāsa		Sudraba vai metāla (vienāda visiem gaismekļiem)		
Vienāds gaismekļu dizains un izmērs, neatkarīgi no jaudas		Jā		
Vadības iespējas				
Gaismekļa gaismas intensitātes līmeņa regulēšana		Jā		
Gaismas intensitātes regulēšanas diapazons		0%-90%		
Autonoma gaismekļa intensitātes regulēšana		Jā		
Gaismekļa spilgtuma samazinājuma metode		Autonoma, bez centralizēta vadības signāla		
Gaismekļa programmēšanas iespējas		Ar pults palīdzību, nedemontējot gaismas ķermeņi,		
Gaismekļa programmas iestatījumi maiņa		Pasūtītajā apmācītais personāls vai ražotājs		

Gaismeklim iespējams regulēt intensitāti attālināti (bez nepieciešamības piekļūt gaismeklim)	Jā		
Gaismekļa samazinātas intensitātes darbības laiks uzstādāms attālināti (bez nepieciešamības piekļūt gaismeklim)	Jā		
Gaismekļa intensitātes regulācija notiek bez stroboskopiskā efekta (analogā strāvas kontrole)	Jā		
Iespēja pieslēgt centralizētu vadību	Jā		
Iespējamie centralizētas vadības veidi	vismaz PWM un 0-10V		
Atbilstība normatīviem (visiem gaismekļiem):			
LVS EN 60598-1	Jā		
LVS EN 55015	Jā		
LVS EN 62031	Jā		
LVS EN 61347-1	Jā		
LVS EN 61000-3-2	Jā		
LVS EN 61000-3-3	Jā		
LVS EN 61547	Jā		
LVS EN 62493	Jā		
LVS EN 62471	Jā		

Zaļa iepirkuma prasības (visiem gaismekļiem)				
Gaismeklis sastāv no elementiem, kas ir 100% pārstrādājami	Jā			
Atbilstība ROHS prasībām	Jā			
Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā:	0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai			
Ja iepakojumā izmanto kartona kastes, tās izgatavo vismaz no 80 % pēc izlietošanas atreiz pārstrādāta materiāla (ES ZPI kritērijs)	Jā (iesniegt ražotāja rakstisks apliecinājums)			
Citas prasības (visiem gaismekļiem)	Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgā gaismekļa paraugu			

1. Minimālās apgaismojuma prasības:

Nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Profilu shēmu un Latvijas standartu prasībām par ielu un ceļu apgaismi (LVS EN 13032-1).

Iesniegt apgaismojuma aprēķinus Dialux vai līdzvērtīgā datorprogrammā, kas apliecinās Pretendenta piedāvāto gaismekļu spēju sasniegt attiecīgas klases.

2. Paraugs:

Pretendentam jānodrošina parauga piegādi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.

3. Iesniegt ražotāja dokumentāciju (bukleti, kataloga izdrukas, tehniskās specifikācijas, vai citu), kur konkrēti izcelt augstākminētos parametrus.

4. Pārējā aprīkojuma specifikācija:

Nosaukums	Pasūtītāja nosacījumi
Aizsardzības automāti	1-polu 6B automāts ar aksesuāriem
Kronšteini	Kronšteins (1,5/1/0) ar stiprinājuma mezglu koka balstam (vai standarta mezgls, ja paredzēts montēt uz cinkota dzelzs balsta)
Kabeļu komplekts gaismekļa savienošanas ar maģistrāli	Kabelis ārtelpu montāžai, Cu, 3x1.5mm2, ar aksesuāriem.
IP55 Kaste automātslēdžiem	IP65, vismaz 210x237x114, RAL 7035, izolācijas klase II.

Demontētās vecās ielu gaismas armatūras (gaismekļi) paliek Pasūtītāja īpašumā, pēc demontāžas tās nogādājot uz Pasūtītāja norādīto adresi 5 km rādiusā, izpildītājam par to sagatavojot pieņemšanas - nodošanas aktu. Pārējais demontētais materiāls jāutilizē saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīviem.

Materiālu un izstrādājumu markas tehniskajā specifikācijā un darbu apjomos uzrādītas kā kvalitātes raksturojums. Tos iespējams aizvietot ar citiem Latvijā vai ES sertificētiem materiāliem, kuru tehniskie parametri un īpašības nav sliktāki par projektā pieņemtajiem.

5. Mērījumi:

Nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, piedāvātiem Dialux aprēķiniem un Latvijas standartu prasībām par ielu apgaismojumu. Pēc visu darbu pabeigšanas, veikt testa mērījumus atbilstoši LV standartiem. Nedrīkst izmantot standarta luksometru ar vispārējo λ -aprobeļojamo filtru. LED apgaismojuma vidējā līmeņa noteikšanai, ka arī citiem parametriem, nepieciešams izmantot spektrometru, vai cita veida atbilstošu mērinstrumentu. Izmantotajam mērinstrumentam jābūt atbilstoši sertificētam.

DARBA APJOMI

Nr.p.k.	Kods		Mērvienība	Daudzums
1.		2	3	4
1.1		Cinkotās konsoles L-veida L=1,5m uzstādīšana (koka balstam)	gab.	89
1.2		Aizsargautomātu 1B-6A uzstādīšana	gab.	104
1.3		Kabelis, ārtelpu darbiem, vara, 3X1,5mm gaismekļa savienošanai ar sadalīni	m	625
1.4		Esošo gaismekļu demontāža	gab.	102
1.5		Gaismeklis 60W LED, IP66, komplektā ar barošanas bloku	gab.	89
1.6		Gaismeklis 80W LED, IP66, komplektā ar barošanas bloku	gab.	15
1.7		Gaismekļa LED montāža	gab.	104
1.8		Vadības sistēma, 60W, IP66 un tas montāža	gab.	89
1.9		Vadības sistēma, 80W, IP66 un tas montāža	gab.	15
1.10		Kabeļu dzīslu savienošana sadalnē, pieslēgšana gaismekļiem	kompl	104
1.11		IP65 sadalne automātslēdža montāžai uz koka balsta un tās montāža	kompl	89
1.12		Mērījumu veikšana katrai ielai (lux, K)	kompl	1

2.pielikums

Iepirkuma procedūras „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dagdas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

Pasūtītājs:

Identifikācijas Nr. _____

2015.gada _____

Līguma nosaukums: „_____”

Iepazīnušies ar nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt _____ saskaņā ar nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma procedūras noteikumiem, par summu:

_____ (EUR) apmērā, kurā nav ietverts PVN.
(piedāvājuma cena skaitļos un vārdos)

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies nolikumā noteiktajos apjomos veikt _____ līdz _____.

Ar šo iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases dokumentiem, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma.

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts:

3.pielikums

Iepirkuma procedūras „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dagdas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikumam

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

1.	Nosaukums:
2.	Adrese:
3.	Kontaktpersona:
4.	Telefons:
5.	Fakss:
6.	E-pasts:
7.	Reģistrācijas vieta:
8.	Reģistrācijas gads:
9.	Nodarbināto skaits:
10.	Darbības sfēra (īss apraksts):
11.	Finanšu rekvizīti:

Bankas nosaukums:	
Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss)	
Bankas kods:	
Konta numurs:	

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:

4.pielikums

Iepirkuma procedūras „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dagdas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikumam

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU BŪVDARBU VEIKŠANĀ

Nr.	Objekta nosaukums, būvdarbu veids, adrese	Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona	Būvdarbu kopējais apjoms, summa (LVL)	Darbu izpildes periods (gads/mēnesis)	Pretendenta pašu spēkiem veikto darbu apjoms (% no kopējā apjoma)	Informācija, vai darbi pabeigti, ja nē – procentuālā izpilde no kopējā apjoma
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Pielikumā:

- 1) atsauksme no _____
- 2) atsauksme no _____
- 3) atsauksme no _____
- 4) atsauksme no _____
- 5) atsauksme no _____

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: _____

5.pielikums

Iepirkuma procedūras „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dagdas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikumam

BŪVDARBU IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA SARAKSTS

Nr.	Tehniskais personāls, kas iesaistīts būvdarbu veikšanā (amats)	Vārds, uzvārds, personas kods	Profesionālā kvalifikācija	Profesionālā apvienība, kas izdeva sertifikātu	Sertifikāta numurs, izdošanas datums	Pieredze attiecīgajā specialitātē (gados)
1.						
2.						
3						
4.						

Pielikumā:

1)sertifikāts _____

2) sertifikāts _____

3) sertifikāts _____

4) sertifikāts _____

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: _____

6.pielikums

**Iepirkuma procedūras „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dagdas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikumam
KVALIFIKĀCIJAS, IZGLĪTĪBAS UN DARBA PIEREDZES APAKSTS (CV)**

Personas dati	
Uzvārds/vārds	
Adrese	
Tālrunis	
Dzimšanas datums	
Patreizējais amats	
Izglītība	
Laika periods	Veidojiet katrai apgūtajai izglītības programmai atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākiem datiem
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/piešķirtā kvalifikācija	
Izglītības iestādes nosaukums	
Darba pieredze	
Laika periods	Veidojiet katram ieņemamajam amatam atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākiem datiem
Profesija vai ieņemamais amats	
Darba vietas nosaukums un adrese	
Nozare	
Papildu informācija	Iekļaujiet šeit jebkuru informāciju, kas var būt būtiska, piemēram, atsauksmes utt.

Ar šo es, apakšā parakstījies, vārds uzvārds, apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkuma procedūrā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dagdas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” pretendenta iesniegtā piedāvājuma ietvaros kā *amata nosaukums līguma izpildē*.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā. Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā.

Vārds, uzvārds _____

Paraksts _____

Datums _____

Iepirkuma procedūras „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dagdas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIESAISTĪTAJIEM APAKŠUZŅĒMĒJIEM

Nosaukums	Adrese, tālrunis	Kontaktpersona	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%)	Apakšuzņēmējam paredzēto darbu īss apraksts

Pielikumā:

1) _____ apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā.

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: _____

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Līguma nosaukums: „**Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dagdas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā**”

1. Darbu organizācijas un izpildes kārtība (darbu veikšanai piedāvāto metožu apraksts atsevišķi katram izpildāmajam darbam).
2. Apliecinājumi materiālu (iekārtu) kvalitātei un atbilstībai standartiem.
3. Detalizēts darbu izpildes kalendārais grafiks un termiņi.
4. Reaģēšanas laiks un iespējamā defekta novēršanas laiks.
5. Vides aizsardzības pasākumu apraksts.

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: _____

9.pielikums

Iepirkuma procedūras „**Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dagdas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā**” nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pasūtītājs:

Identifikācijas Nr. _____

2015.gada _____

Līguma nosaukums: „_____”

Iepazīnušies ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt _____, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma procedūras noteikumiem, par summu:

_____ **EUR bez PVN.**

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajos apjomos veikt _____ līdz _____.

Veicamo būvdarbu un izmantojamo būvizstrādājumu piedāvātais garantijas laiks ____ gadi.

Ar šo mēs apliecinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa iepirkuma procedūras dokumenti.

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts